



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 6.12.2019r.

Komunikat nr HKN.4411.278.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż w badaniach jakości próbki wody pobranej w dniu 3.12.2019r. z wodociągu publicznego w Skaryszewie ujęcie ul. Piaseckiego zaopatrującego miejscowości: Skaryszew (część), Kobylany, Magierów, Huta Skaryszewska gm. Skaryszew w powiecie radomskim stwierdzono w sieci wodociągowej obecność bakterii grupy coli tj. 1 j.t.k./100 ml wody (najwyższa dopuszczalna wartość 0 j.t.k./100 ml wody).

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. *Milda Barwieki*
Zastępca Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Radomiu